מקרא

(קו כחול)	מערכת מי שתיה. פקס. מים קרים
(קו אדום)	מערכת מי שתיה. פקס. מים חמים
ע.כ.א.	עמדת כיבוי אש
	גלגלון

הערה: כל נקזי מי גשם האופקיים יהיו "4 ו2%.
קולטנים יהיו חרושתיים "4 מסוג כדוגמת "דלמר".
צינורות מי גשם יהיו "4.

שינוי	תאריך	בדק
3. שינוי בקוטר מ.ת.	11.4.22	
2. עידכון כללי	3.4.22	
1. למכרז	23.2.22	

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום
בכל מקרה של ספק יש ליפנות אל משרד
המתכנן

הנגב-תכנון מערכות
מים,ביוב ומתקני תברואה בע"מ

רח' יעקב אבינו 6/2,באר-שבע
ת.ד. - 4443 ב"ש 8414302
פקס: 08-6498530
טל: 08-6498565
E-mail:tomay@netvision.net.il

☒ לעיון ☒ למכרז
☒ לאישור ☐ לבצוע

המזמין
חברה כלכלית
לפיתוח שדרות

עבודה
בית חם
ואולם רב תכליתי

תכנית
מתקני תברואה
תכנית קומת קרקע
מערכות מים

1231-21

שרטט	חנה	בדק		ק.מ.	מהדורה
תאריך	11.7.21	אישר	תומא	1:50	3