פרט עיקרוני להתקנת מאייר מיני-מרכזי VRF

ר.ב.מ.מ

פרט "B" התקנת תא מסננים

ר.ב.מ.מ

קבלן יציג תכניות עבודה של תא מסננים לאישור המתכנן לפני ביצוע

פרט עקרוני לאוויר צח ב.מ.מ

ר.ב.מ.מ

יח' עיבוי "י-ע-ס
HEAT RECOVERY
כושר קירור 248.4 MBH
כושר חימום 279.0 MBH
הספק חשמלי 20 kW
תוצרת "LG" דגם
"ARUM 260 LTES"
3x50A
לוח חשמל במבנה
ע"י קבלן חשמל
בקר מרכזי VRF
עד 32 יחידות
בתחנה אחראי
מיקום סופי ע"י המזמין
מגע יבש מפסיק פעולה מערכת מיזוג אויר
מיקום כפעמנית
מאוורר
גילוי אש/עשן במבנה
מקרא:
מיקום מאיירים באגף
לוח חשמל ע"י קבלן חשמל
מפסק בטחון 3x50(A)
עבודת בגג ע"י קבלן ראשי
מפוח 250 CFM
מפ-1
לוח חשמל אח 2.2
לוח חשמל אח 0.5
אוויר צח 48 MBH (D1)
לוח חשמל אח 0.5
רוכבי לבניה 54.6 MBH (D5)
לוח חשמל אח 0.5
חלבן רב תחכיתי 36.2 MBH (D3)
לוח חשמל אח 0.5
חדרי רופא/אחות 12.3 MBH (D4)
לוח חשמל אח 0.5
חדרי רופא/אחות 12.3 MBH (D5)
לוח חשמל אח 0.5
מסבחון 7.5 MBH (D13)
לוח חשמל אח 0.5
ציוד 7.5 MBH (D14)
לוח חשמל אח 0.5
תיבריון/קטטורת 7.5 MBH (D15)
לוח חשמל אח 0.5
HR 6
לוח חשמל אח 0.5
חדרי רופא/אחות 12.3 MBH (D6)
לוח חשמל אח 0.5
חדרי רופא/אחות 12.3 MBH (D7)
לוח חשמל אח 0.5
חדרי רופא/אחות 12.3 MBH (D8)
לוח חשמל אח 0.5
חדרי רופא/אחות 12.3 MBH (D9)
לוח חשמל אח 0.5
חדר הבראה 7.5 MBH (D10)
לוח חשמל אח 0.5
חדר הבראה 7.5 MBH (D11)
לוח חשמל אח 0.5
9.6 MBH (D12)
שרוול בקוטר 16mm ע"י קבלן חשמל
פרט לפיקוד על מאייד
שרוול בקוטר 16mm
ע"י קבלן חשמל
שרט מזוגם
מגן-1
250 CFM
מפ-1
0.2 KW ,250 CFM S.P. 150 Pa
דחף רעש (A)49 dB
בדוגמת תוצרת "שאר" דגם "SILENT" 800/200
לוח חשמל ע"י קבלן חשמל
לוח חשמל אח 0.5
לוח חשמל אח 0.5
לוח חשמל אח 0.5