

ייתכנו עדכונים קלים לביצוע, כולל עדכון גרסא לביצוע.

תוכנית לביצוע מותנה בקבלת היתר בנייה

מקרא:

	קו ביוב מתכנון
	קו ביוב מיים
	קו מים מתכנון
	קו מים קיים
	עמדות כיבוי אש
	הידרנטים מיוצגים
	הידרנט 3"
	נקודת הסנקה

המתכנן הינו בעל הבעל הבלעדי של תוכנית זו ויש לו זכות היוצרים בה, אין לעשות כל שימוש בתוכנית זו וברעיונות העלומים בה ללא אישור מראש ובכתב של המתכנן

מספר תוכנית	110922	0
תאריך	נשלח אל	מסמך/תאריך
תפוצה	שנויים	
מספר תוכנית	110922	0
לעיון	למשך	לשישה

המבצע אחראי לבדיקה תוכניתו במקום. על המבצע לבקר את המידות ולוודא למתכנן על כל סטייה וואו או התאמה בטרם המשך בעבודתו.

אדי מימון הנדסה בע"מ
EDIE MAYMON ENGINEERING LTD
 הבנו מניבנת, כביח אש המונחת כל, 08-6227436, 08-6227436, 08-6227436
 ת.ל 4648 באר שבע סיניר, 11414 ווא"ל, maymon@maymoneng.com, maymoneng.com

מספר היעוץ: 22-2108-001

שטח	מחוק	עיריית שדרות
קנה	שם הפרויקט	מבנה צהלונים בשדרות
מספר	תאריך	12/9/22
מספר	שם היעוץ	תוכנית שטח תשתיות מים וביוב

הערה:
 ליפני תחילת הביצוע באחריות הקבלן ועל חשבוננו לבצע בדיקות הזנות של חיבור המים והביוב למגרש ולבדוק התאמה לתכנון, בכל שינוי יש להודיע מידית ליועץ. במידה ואין הכנות לתוך המגרש עלות אספקה וביצוע הכנה מהשווה אליה הביוב מתחבר אל מגרש יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוננו ולרבות החזרת המצב לקדמותו (חומרים ועבודה) כניל לגבי חיבור הזנת המים למגרש.

הערה:
 לפני תחילת העבודה, על הקבלן למדוד את כל התשתיות הקיימות לרבות עומקי השחוחות, ולוודא שניתן להתחבר אליהן ורק עם אישור המתכנן ניתן להתחיל בעבודה.

הערה:
 על הקבלן לקחת בחשבון תיאום תאי ביוב למפלס פיתוח סופי

הערה:
 לפני תחילת העבודה, על הקבלן למדוד ולוודא מיקום הכנת ביוב של המגרש, ורק עם אישור המתכנן יש לבצע.

הערה:
 - כל התקרות והתאים יהיו לעומס 40 טון.
 - על הקבלן למדוד את I.O. תאי הביוב הקיימים ולוודא התחברות בין התאים הקיימים והחדשים

