

**מקרא :**

— SAN-Ø	צינור דלוחין Ø50 מימ עשוי H.D.P.E.
— SAN-Ø	צינור שופכין Ø5 מימ עשוי H.D.P.E.
— SAN-Ø	צינור שופכין Ø5 מימ בעטיפת בטון עשוי H.D.P.E.
○ ק.ב.נ.	קופסה ביקורת נופלת
● מ.ר.	מ.ר. Ø110/50
■ מ.ר.	מ.ר. Ø200/110
○ ק.ב.	קופסה ביקורת מחסום תופי
○ מ.ח.	צינור אירור Ø5 מימ עשוי H.D.P.E.
○ 1	צינור ניקוז מי גשם
○ 1	קו מים קרים
○ 1	קו מים חמים
○ 1	קו כיבוי אש
○ 1	מפל חיצוני

- הערות :**
- כל רום חיבור הזנות מים לקבועות - יהייה ע"פ התקן
  - כל רום חיבור הזנות מים לכיור יהיה חיבור פרח H=0.6
  - כלאסלה תנוייה עם מיכל הדחה סמוי H=0.95
  - כל רום חיבור הזנות מים למקלחת - H=1.10 מ
  - H=2.10 מ ראש המקלחת יהייה
  - כל סוללות המים הקרים והחמים למקלחת יהיו מסוג 3 דרך מאינרפויז
  - כל רום חיבור הזנות מים למשתנה תנוייה לפי קטלוג ייצור
  - כל הנ"ל מריצפת החדר
  - גבהי קבועות טניטריות בהתאם לרשום בתוכניות אדריכל ע"פ התקן.
  - גבהי קבועות וברזים בשירותי נכים - בהתאם לקביעת יועץ נגישות/אדריכל
  - גרום צנרת מים קרים וחמים בקירות יהיו H=1.10מ

**תוכנית לביצוע**  
**מזנתה בקבלת היתר בנייה**

המחנן היו הבעל הבלעדי של תוכנית זו ויש לו זכות היוצרים בה, אין לעשות כל שימוש בתוכנית זו וברישויות הגלומים בה ללא אישור מראש ובכתב של המחנן

0	11/22	לביצוע
חתימה	שם	תפוצה
נשלח אל:	מס תאריך	מחוז התיכון
שנויים		
06/22 לעיון	06/22 למכרז	11/22 לביצוע

המבצע אחראי לבדיקת התוכנית במקום. על המבצע לבקר את המידות ולהודיע למחנן על כל סטייה ואי ווא התאמה בטרם המשך בעבודתו.
--

**אדי מימון הנדסה בע"מ**  
**EDDIE MAYMON ENGINEERING LTD**  
 תכנון מעל הנדסה כיבוי אש ותשתיות כל. 08-6234136 קווקס 08-655848  
 ח.ב. 1498 באר שבע מיקוד: 284110 דואר: 284110 maymon@maymoneng.com  
 מספר הייליון : 22-2108-005

שרטוט	מזמין	שם הפרויקט	תאריך
א.מ.	עיריית שדרות	מבנה צהלונים בשדרות	12/9/22
קנה	שם הפרויקט	מבנה צהלונים בשדרות	1:50
חתימה	שם הייליון	מערכת מים קבועת קרקע	11/22

