תכנית קומת גלריה
תכנית גגות
חתך עקרוני
מפסח ביטחון
3x32A
ע" מבנה ראשי
יח' עיבוי "1-1/2
HEAT PUMP
133.8 MBH
10.5 KW 3 PH
H=168, 220 KG
"ARUN 140 LITES
יח' עיבוי "2-1
HEAT PUMP
248.4 MBH
20.5 KW 3 PH
H=168, 300 KG
"ARUN 260 LITES
יח' עיבוי "1-1
HEAT PUMP
286.6 MBH
23 KW 3 PH
H=168, 450 KG
"ARUN 300 LITES
בטיס בטון 270/85
סו סלם מפני האש
ע" מבנה ראשי
מפסח ביטחון
3x50A
ע" מבנה ראשי
עכירה כיבוי
ע" מבנה ראשי
מפסח כיבוי
3x20A
ע" מבנה ראשי
צנרת מלא עד הגג
עם כיסוי תעמה פח מגולוון
תא מסננים
בטיס בטון 230/160
סו סלם מפני האש
ע" מבנה ראשי
מפסח ביטחון
3x20A
ע" מבנה ראשי
חד פאזי אר 0.3
ע" מבנה ראשי
מאייר מיני-מרכזי עיילי
לאוטמת אויר עיי
בתוי נוסמת פאנלים 50 מ"מ
ראש סדים
כתמונה של 48 MBH
0.2 KW ,640 CFM
ע"א בנוסף לעבודות המאוחדו
עבור מגדלים
מאייר מיני-מרכזי תיעוש
לאוטמת אויר עיי
בתוי נוסמת פאנלים 50 מ"מ
ראש סדים
כתמונה של 76.4 MBH
0.3 KW ,840 CFM
ע"א בנוסף לעבודות המאוחדו
עבור מגדלים
פתח בקיר 75/65
קוי. 20 סלם מפני האש
ע" מבנה ראשי
פתח ברצפה 50/75
עם מעוה מסרכ הפתח
סו סלם מפני הרצפה
ע" מבנה ראשי
עבור מדירת תעמת
איר צח יוצרת גז
כשמות קרטע
שגירת פיר ראשי
התעמת תעמת יוצרת
ע" מבנה ראשי
מרכז תעמה
נמוכה +5.20
מאייר מיני-מרכזי
כתמונה של 54.6 MBH
0.4 KW ,1800 CFM
התחנה בתוכ האג
מאייר עיילי
15,400 BTU/HR
מאת. "3-6/6
3 CFM 50 עם זוח
מאת. "1-6/6
1 CFM 80 עם זוח
מאת. "3-6/6
3 CFM 50 עם זוח
מאת. "3-6/6
3 CFM 50 עם זוח
מאייר עיילי
15,400 BTU/HR
מאייר עיילי
15,400 BTU/HR
מאייר עיילי
15,400 BTU/HR
מאייר עיילי
24,300 BTU/HR
מאייר עיילי
15,400 BTU/HR
מאייר עיילי
15,400 BTU/HR
מאייר עיילי
24,300 BTU/HR
מאייר עיילי
15,400 BTU/HR
מאייר עיילי
15,400 BTU/HR
מאייר עיילי
15,400