



- הערות:
1. קוטר שרוולים וצינורות רשום במ"מ.
 2. מעברי קיר-צינור PVC דרג 10 בלבד.
 3. כל צינור במעבר קיר יבלוט 50 ס"מ מכל צד.
 4. חיבור מים 3" וחובר לביוב ע"י יועץ אינסטלציה.
 5. הזנת השמל ע"י יועץ השמל.

קוטר צינורות - במ"מ
מרחק בין הצינורות - בס"מ

האתר **שדרות**
שצ"פ מרכזי

מס' תכנית 21-9138-3

לכבוע	למכרז	לאשור	לעיון
●	○	○	○

שם התכנית: **חדר משאבות**
תכנית מעברי קירות מחדר משאבות למזרקה

קנ"מ:	1 : 100	תכנון:	יגאל סטרק
תאריך:	20.08.2023	שרטוט:	לודמילה

מתכננים הוויית מים אורבניות ומערכות השקיה מורכבות מעל 30 שנה